

QUALITE DES EAUX DE BAIGNADE Contrôle sanitaire 2018

Baignade : LAC DE CHAMPOS (SOURCES)

Commune : SAINT-DONAT-SUR-L'HERBASSE prélevé le : **02/08/2018** à **13:53**

par : **Laboratoire CARSO-LSEHL**

Résultats des mesures de terrain

PH
Transparence Secchi
Température de l'air
Température de l'eau

Résultats	
valeur	unité
7,9	unité pH
>1	m
33,4	°C
28,5	°C

Résultats de l'analyse laboratoire

Escherichia coli / 100ml (MP)
Entérocoques / 100ml (MP)

Résultats		Valeur Guide	Valeur Impérative
valeur	unité		
15	n/(100mL)	100	1800
15	n/(100mL)	100	660

Interprétation du prélèvement

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE
HIGH-QUALITY WATER

**Classement Qualité 2014-2017
 du site de baignade**

**Résultats également
 consultables sur
<http://baignades.sante.gouv.fr>**



Excellente Qualité

Excellent Quality



P/ Le Directeur Général

(Signature)
 Pour le Délégué Territorial et par délégation
 L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires
 Corinne CHANTEPERDRIX

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAIGNADE

QUALITE DES EAUX DE BAINNADE Contrôle sanitaire 2018

Baignade : **LAC DE CHAMPOS (HERBASSE)**

Commune : **SAINT-DONAT-SUR-L'HERBASSE** prélevé le : **02/08/2018** à **14:03**

par : **Laboratoire CARSO-LSEHL**

Résultats des mesures de terrain

PH
Transparence Secchi
Température de l'air
Température de l'eau

Résultats

valeur	unité
8,0	unité pH
0,5	m
36,2	°C
26,9	°C

Résultats de l'analyse laboratoire

Escherichia coli / 100ml (MP)
Entérocoques / 100ml (MP)

Résultats		Valeur Guide	Valeur Impérative
valeur	unité		
94	n/(100mL)	100	1800
30	n/(100mL)	100	660

Interprétation du prélèvement

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

Classement Qualité 2014-2017
du site de baignade

Résultats également
consultables sur
<http://baignades.sante.gouv.fr>




Excellente Qualité

Excellent Quality



P/ Le Directeur Général


Pour le Délégué Territorial et par délégation
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires
Corinne CHANTEPERDRIX

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINNADE